Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI – POLO DI NOMENTANO

Via Clelia Bertini Attilj, 71 – 00137 Roma
☎ 06.8277843
polonomentano.roma@cert.vigilfuoco.it

Al Comune di Monterotondo
Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente
comune.monterotondo.rm@pec.it
e.silvestrini@pec.ording.roma.it

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - (art.3, D.P.R. 151/11)			
Istanza	Prot. 35543 del 03.04.2026		
Ditta	Comune di Monterotondo		
N° pratica	73448	**Progressivo Richiesta**	**PIN**
Attività	75.4.C – Autorimesse e simili, con superficie superiore a 3000 mq		
Indirizzo	Piazza della Libertà, snc – 00015, Monterotondo		
Progettista	Ing. Emmanuele Silvestrini		

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, questo Comando ha proceduto all'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza in oggetto indicata.

Il progetto è stato redatto adottando la normativa tecnica di cui al D.M. 03/08/2015 (come modificato dal D.M. 12/04/2019 e dal D.M. 18/10/2019) e dal D.M.15/05/2020 (RTV6).

Il progettista, garantisce il raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti attraverso il ricorso a soluzioni conformi.

Premesso quanto sopra, verificata l'appropriatezza e la correttezza degli strumenti normativi e dei metodi adottati a supporto della progettazione antincendio, nonché la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti, si comunica che il progetto allegato all'istanza indicata in oggetto è conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle seguenti ulteriori condizioni:

1. *Il locale destinato ad ospitare il gruppi di pompaggio per l'impianto antincendio dovrà essere conforme alla norma UNI 11292:2019 con particolare riferimento all'aerazione del locale come previsto al punto 5.4.1.*

SALVATOR GABRIELE AMATO MINISTERO DELL'INTERNO 08.05.2026 12:28:40 UTC

Il Responsabile della verifica e controllo
(D Salvator Gabriele Amato)
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi;

si comunica che il progetto all'istanza indicata in oggetto, presentato ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del DPR n.151/2011, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle condizioni indicate dal Responsabile della verifica e controllo.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 7.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Il Delegato alla firma
(DV Francesco Scarito)
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

SCARITO FRANCESCO MINISTERO DELL'INTERNO/80219290584 08.05.2026 14:30:06 UTC